

# Brandveiligheidvoorwaarden trouwen op locatie

## Situering

1. De vrije doorgang voor brandweervoertuigen door, van en naar straten, dient volledig gehandhaafd te blijven. Hiertoe dient een permanent vrije rijroute te blijven met een breedte van ten minste 3,50 meter en een vrije hoogte van 4,20 meter.
2. Rondom een object groter dan 50 m<sup>2</sup> dient een vrij looppad zonder obstakels aanwezig te zijn met een breedte van 2,00 meter en een hoogte van 2,00 meter.
3. Blusleidingen, brandkranen en andere dergelijke bluswatervoorzieningen dienen volledig te worden vrijgehouden;
4. Blusleidingen, brandkranen en andere dergelijke bluswatervoorzieningen dienen voor onmiddellijk gebruik door de brandweer zonder het passeren van obstakels bereikbaar te zijn vanaf de rijloper.
5. De toegang of (nood-)uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen mogen niet worden versperd of belemmerd;
6. Aanwezige (straat)afzettingen dienen in voorkomend geval direct en zonder bijzondere hulpmiddelen verwijderbaar te zijn om zodoende de brandweer vrije doorgang te verlenen.

## Deuren in vluchtroutes

1. Bij aanwezigheid van personen in een (tijdelijk) bouwwerk is een deur in een vluchtroute uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel, onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.
2. Een deur van een ruimte voor meer dan 100 personen en een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kunnen in de vluchtrichting worden geopend door:
  - a. een lichte druk tegen de deur, of
  - b. een lichte druk tegen een op circa 1 meter boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125: 1997, inclusief wijzigingsblad A1: 2001 en correctieblad C1: 2002.

## Vluchtrouteaanduidingen

1. Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088: 2002 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838: 1999.
2. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats.

## Overkappingen of aanbouwsels tegen gevels van bouwwerken

1. Constructie.
  - a. Materialen tot een hoogte tot 2,5 meter boven het aangrenzende trottoir dient te voldoen aan een Bijdrage tot Brandvoortplanting van minimaal klasse 2, overeenkomstig NEN 6065.
  - b. Materialen vanaf een hoogte van 2,5 meter boven het aangrenzende trottoir mag een Bijdrage tot Brandvoortplanting bezitten dat hoger is dan klasse 2. Het gebruik van gemakkelijk ontvlambare materialen zoals tempex is echter niet toegestaan.
2. Gebruiksvoorwaarden.
  - a. In het tijdelijk bouwwerk mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn, evenals kachels en gasflessen.
  - b. Het tijdelijk bouwwerk dient even zoveel (nood)uitgangen te bezitten als in de gevel aanwezig zijn welke door het tijdelijk bouwwerk wordt afgedekt.
  - c. De deurconstructies in het tijdelijk bouwwerk dienen in de vluchtrichting te draaien.
  - d. De ruimte (gangpad) tussen de (nood)uitgangen in de gevel van het bouwwerk en de deurconstructies in het tijdelijk bouwwerk dient te worden vrijgehouden.
3. Gevelversiering
  - a. Gevelversiering tot een hoogte tot 2,5 meter boven het aangrenzende trottoir dient te voldoen aan een Bijdrage tot Brandvoortplanting van minimaal klasse 2, overeenkomstig NEN 6065.
  - b. Gevelversiering vanaf een hoogte van 2,5 meter boven het aangrenzende trottoir mag een Bijdrage tot Brandvoortplanting bezitten dat hoger is dan klasse 2. Het gebruik van gemakkelijk ontvlambare materialen zoals tempex is echter niet toegestaan.
  - c. Tussen spots en de gevel(versiering) dient minimaal een afstand van 50 cm aanwezig te zijn.

## Algemeen

1. De exploitant van de mobiele verkoopwagen welke wordt gebruikt voor kook- en bakdoeleinden, dient een bewijs van goedkeuring van de commandant brandweer te kunnen overleggen.
2. **De vergunninghouder is verplicht om een veiligheidsinstructie voor de BHV'ers** en overig personeel op te stellen. Deze instructie dient tenminste een ontruimingsplan te bevatten.
3. De vergunninghouder is verplicht om één of meer personen tijdens het evenement aanwezig te hebben die de hulpverleningstaak op zich nemen. Het **aantal BHV'ers dient 1 % van het aantal personen te zijn dat gelijktijdig** aanwezig kan zijn.

## Blusmiddelen

1. Er dient een adequaat blustoestel, dat voor onmiddellijk gebruik voorhanden is, in of nabij de locatie waar de huwelijksvoltrekking plaats vindt aanwezig te zijn.
2. Draagbare blustoestellen dienen te zijn voorzien van een geldig rijkskeurmerk.
3. De draagbare blustoestellen dienen ten minste 1 x per 2 jaar op goede werking te zijn gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blusapparaat een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn.